




Installationshinweis
Indication d'installation
Installation instructions

SSU34
SSU36



Das Brücken des Polleiters L3 und gleichzeitiges Anschliessen des Neutralleiters führt zu einer Zerstörung des Gerätes!




Un pont avec le conducteur L3 et raccorder le conducteur neutre en même temps provoque l'endommagement de l'appareil!

Using a jumper on pole L3 and at the same time connecting the neutral conductor will cause total damage!

comat
RELECO

ComatReleco AG
Birchstrasse 24
3186 Düringen - Switzerland
www.comatreleco.com

EU contact:
Comat Releco GmbH
Dieselstrasse 1a
21465 Reinbek - Germany



Si se puentea el conductor de polo L3 y al mismo tiempo se conecta el conductor neutro, se destruirá el aparato.

Ligar o condutor do pólo L3 e simultaneamente ligar o condutor do neutro destruirá a unidade!

Перекрытие полюсного проводника L3 и одновременное подключение нейтрального проводника приведет к разрушению устройства!

comat
RELECO